

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1170111

**Výrobek:** Multifunkční sloupek SITEL + příslušenství

**Typ:** MSS ENERGO

**Jmenovité hodnoty:** 230/400 V AC, 50 Hz, max. 134 A (v případě dvou nezávislých kabelových přívodů Cu 25 mm<sup>2</sup> až 268 A),  
IP 44/67

**Objednatel:** SITEL, spol. s r.o.  
Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 - Michle, Česká republika

**Výrobce:** SITEL, spol. s r.o.  
Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 - Michle, Česká republika

**Výrobní místo:** SITEL, spol. s r. o. provozovna  
Nad Elektrámou 1526/45, 106 00 Praha 10, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 700347-01/01 ze dne: 09.02.2017

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 61439-3:12, ČSN EN 61439-1 ed.2:12

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 700347 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

**Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.**

**Platnost certifikátu je omezena do:** 28.02.2020

17.02.2017

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



700347-01